

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Оренбургской области
460000 г. Оренбург ул. Гая, 21, Телефон 8(3532) 77-62-35 mchsoren@gmail.com
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Саракташскому и Беляевскому районам
462100, Оренбургская область, Саракташский район, п. Саракташ, ул. Мира, 35,
тел. 6-19-97 sara01bel@yandex.ru

Предписание № 125/1/70
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Буртинская
(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
средняя общеобразовательная школа»

(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя

совместно с директором школы Солодовниковой Тамарой Михайловной

(указываются фамилия, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Саракташского района по пожарному надзору № 125 от «03» сентября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «28» сентября 2018 г. по 12 ч. 00 мин. «28» сентября 2018 г. проведена проверка

дознавателем ОНД и ПР по Саракташскому и Беляевскому районам старшим лейтенантом
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Серединым Павлом Олеговичем зданий и территории МБОУ
"Буртинская СОШ", расположенного по адресу: Беляевский район, п. Буртинский, ул.
Спортивная, д.17, ул. Торговая 17, ул. Садовая 28

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием места выявленного нарушения | Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение |
|---------------------------------|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Здание дошкольной группы | | | | |
| 1. | Из групповых ячеек эвакуационные выходы выполнены шириной 0,72 и 0,75м. | п. 6.13*, п.6.16 СНИП 21-01-97*; п.5.2.13, п.5.2.14 СП 1.13130.2009; ст.4 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.08 | 01.08.2019 | |
| 2. | Групповые ячейки не обеспечены двумя эвакуационными выходами. | п.6.12*, п. 6.13*, п.6.16 СНИП 21-01-97*; п.5.2.12, СП 1.13130.2009; ст.4 ст. 89 ФЗ №123 от 22.07.08 | 01.08.2019 | |
| Здание школы | | | | |
| 3. | Коридор длиной более 60 м. (75м.) не разделен противопожарными перегородками 2го типа | п. 6.26* СНИП 21-01-97*; п.4.3.3 СП 1.13130.2009 "Эвакуационные пути и выходы"; п.4 ст.4, ст.53 ФЗ №123 от 22.07.08г | 01.08.2019 | |

| | | | | | |
|----|--|---|-------|------------|--|
| 4. | Помещение столовой не выгорожено от остальной части здания противопожарными преградами | п.4.2, п.5.6.4 4.13130.2013, п.4 ст.4, ФЗ №123 от 22.07.08г | СП ФЗ | 01.08.2019 | |
|----|--|---|-------|------------|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР Середин П.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» 09 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

«28» 09 2018 г.

[Signature]
(должность, фамилия, инициалы)